


B U P L



Relevante spørgsmål til vurdering af: **Indeklima**

Er der mekanisk ventilation i alle rum?

Svar her... Nej, de to grupperum har, garderoben har ikke.

Fungerer, ventilationen tilfredsstillende?

Svar her... Ja

Vedligeholdes ventilationssystemet?

Svar her... Systemet er kun 2 år gammelt og etableret i forbindelse med godkendelsen af børnehaven, hvorfor der indtil nu ikke har været anden vedligeholdelse end tilsyn fra pedellerne.

Støjer anlægget?

Svar her... Nej.

Er der trækgener når anlægget kører?

Svar her... Nej.

Hvad står der i APV'en om indeklima?

At det ene grupperum er for varmt om sommeren uden mulighed for temperaturregulering samt at gangen er kold, idet der ikke er varmeanlæg derude. Herudover er der træk fra yderdør.

Skemaet her er en del af BUPL's vejledningsmateriale til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger. Du kan finde de samlede materialer på <http://www.bupl.dk/arbejdsmiljoe> - under 'Børns sundhed og sikkerhed'.